

## DEFEKTINIS AKTAS Nr. 16455

2026-01-02

Objekto pavadinimas: Vilniaus m., Bajorų kel. 23

Objekto paskirtis: Įvadinis objektas (Daugiabutis)

Techninis prižiūrėtojas: UAB "House care", S. Žukausko g. 49, Vilnius, įmonės kodas 305249396.

Pagrindas - privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai (STR 1.07.03:2017)

Eil. Nr.	Apžiūros nuotraukos	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.		Virtuviniai nuotekų stovai dažnai kemšasi dėl mažo diametro ir riebalų susikaupimo, Užsikimšimų metu daroma žala butams.	Rekomenduojama pakeisti keturių virtuvinių stovų nuotekų magistralinius vazdynus iš DN50 į DN110 apie 48m. ir apšiltinti
2.			
3.			

4.



5.



6.



7.



Andrius Lyška

Darbų vadovas



(parašas)